



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

CIRCULAR CON CONSULTA N°2

EX-2018-33408158-MGEYA-DGIGUB

LICITACION PÚBLICA OBRA: " ESCUELA MEDIA ÁLVAREZ JONTE N°3867"

Se emite la presente a efectos de dar respuesta a las siguientes consultas:

1- CONSULTA: RED DETECCIÓN DE INCENDIO

Texto: Estimados buenas tardes, existe discrepancia entre el pliego y formulario. Pliego: hable de un sistema inteligente de detección con capacidad de controlar 500 direcciones. Capacidad de comunicación a través de protocolo Bacnet sobre Ethernet. Capacidad de ampliarse en red entre otras cosas. Formulario: hablan de un sistema convencional. Necesitaría por favor aclaren el tipo de sistema que necesitan dado que cambia radicalmente la provisión de un sistema a otro. Por otro lado si hay que equipar la central con el hardware necesario para controlar 500 direcciones o si con equiparlo con la capacidad suficiente de este proyecto + reserva 20%/30% ya es suficiente.

Respuesta:

1. *Debe respetarse lo indicado en el P.E.T.*
2. *La reserva a tener en cuenta debe ser la siguiente:*
 - a) *Saturación máxima de cada lazo: 70%*
 - b) *Saturación máxima de la central: 70%*

2- CONSULTA: TERMOMECANICA

Texto: Buenas tardes, necesito hacer dos consultas respecto al pliego y plano termométrica: - En ningún lado indica ventilación de extracción de sanitarios de Hombres y de Mujeres en ninguna planta, sin embargo, en todos los pisos esta la extracción de Sanitarios de Discapacitados.

Respuesta: Los sanitarios de hombres y mujeres tienen ventanas por eso no requieren ventilación de extracción forzada. Los sanitarios de discapacitados y adultos en cambio requieren extracción forzada por ser locales internos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

- En el pliego no indica marcas básicas de ventiladores y UTAs. ¿Se podrá especificar?

Respuesta:

Las marcas de referencia de los ventiladores serán: Chicago Blower, calidad equivalente o superior.

Las marcas de referencia de Las UTAS serán: TROX, calidad equivalente o superior.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 - ESCUELA JONTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.