

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010

## **CIRCULAR CON CONSULTA N° 1**

### **LICITACIÓN PÚBLICA N° 143/10 - LÍNEA "H" TRAMO A2**

#### **INSTALACIONES DE POTENCIA Y TRACCIÓN**

A las consultas realizadas por los interesados en participar de la licitación se informa lo siguiente:

#### **RESUMEN DE LA CIRCULAR**

1. PTP - MARCAS DE MATERIALES .....	1
2. PCP - DIFICULTADES AÑADIDAS .....	1
3. OBRAS ADICIONALES .....	2
4. PCP - PLANILLA DE COTIZACIÓN LÍNEA DE CONTACTO .....	2
5. PTP - SOLUCIÓN ALTERNATIVA.....	2
6. PTP - CENTROS DE POTENCIA - ADECUACIÓN LOCALES .....	2
7. PTP - SER PARQUE PATRICIOS - ADECUACIÓN DEL LOCAL.....	2
8. PTP - CENTROS DE POTENCIA - ADECUACIÓN DE LOCALES .....	3
9. PLANIALTIMETRÍA DE LA LÍNEA "H" TRAMO A2.....	3

#### **CONSULTAS**

##### **1. PTP - MARCAS DE MATERIALES**

*"Marcas de materiales recomendadas? Existen fabricantes en Argentina para la totalidad de los equipos y materiales correspondientes a este proyecto?"*

**Respuesta:** Los materiales solicitados deben cumplir las Normas y Especificaciones Técnicas que se indican en los Pliegos Licitatorios, de Fabricantes reconocidos y en funcionamiento en instalaciones de características similares a las Licitadas. Las marcas y modelos las deberá informar el Oferente en su oferta.

##### **2. PCP - DIFICULTADES AÑADIDAS**

*"Dificultades añadidas: turnos de noche, afectaciones a la operatividad del sistema, tránsito, servicios afectados, aprovisionamientos de agua y/o electricidad, ubicación campamento de obra...?"*

**Respuesta:** Se remite a lo establecido al respecto en los Pliegos.



### 3. OBRAS ADICIONALES

*"Se tiene que realizar alguna obra adicional no descrita en el pliego?"*

**Respuesta:** Se remite a lo establecido al respecto en los Pliegos.

### 4. PCP - PLANILLA DE COTIZACIÓN LÍNEA DE CONTACTO

*"En la planilla de cotización de la línea de contacto se mencionan las suspensiones tipo Q. Sin embargo, no disponemos en los planos de un detalle de este tipo de suspensión. - En la planilla de cotización se pide cotizar en un mismo ítem las suspensiones de tipo A, C, D y E; y en otro ítem las suspensiones B y Q. Podríamos disponer de las cantidades de cada tipo de suspensión (A, C, D, E); (B,Q) para poder cotizar correctamente estos ítems, dado que, según los detalles de los planos existen diferencias relevantes entre dichos tipos de suspensiones."*

**Respuesta:** La suspensión tipo Q se utiliza en zona de cambios de vía, en consecuencia difiere de la tipo B en que no requiere cable de sustentación y contiene un solo hilo de contacto. El Oferente debe realizar su propio anteproyecto, determinar las cantidades de cada tipo y hacer una oferta de la forma que se establece en las Planillas de Cotización y en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares..

### 5. PTP - SOLUCIÓN ALTERNATIVA

*"Necesitaríamos una descripción más precisa de la solución alternativa, dado que en las planillas de cotización las únicas diferencias que hemos encontrado se encuentran en las longitudes de cables del capítulo "Cables Alimentadores de tracción". No afecta de alguna manera en los anillos de Media Tensión?"*

**Respuesta:** Se remite a lo establecido al respecto en los Pliegos.

### 6. PTP - CENTROS DE POTENCIA - ADECUACIÓN LOCALES

*"Confirmar que la iluminación, las tomas de corriente, la ventilación y el cableado de los servicios auxiliares, el cableado desde los bornes de baja tensión del transformador de potencia al TGBT y el sistema antiincendio de las salas de los C.P. están excluidos del alcance del presente pliego, tal como se indica en el PTP Potencia capítulo 3.3 (Locales de los C.P.)."*

**Respuesta:** Se confirma lo establecido en el PTP Potencia artículo 3.3 (Locales de los C.P.).

### 7. PTP - SER PARQUE PATRICIOS - ADECUACIÓN DEL LOCAL

*"Indicar en qué consiste el concepto "Adecuación local y O.C. de segunda etapa" incluido en el capítulo de subestación Parque Patricios de la planilla de cotización. Comprobar in situ."*

**Respuesta:** Se remite a lo establecido al respecto en los Pliegos.





SUBTERRANEOS  
de Buenos Aires  
Sociedad del Estado

## 8. PTP - CENTROS DE POTENCIA - ADECUACIÓN DE LOCALES

*"Indicar en qué consiste el concepto "Adecuación local y O.C. de segunda etapa" incluido en los capítulos de Centro de Potencia de la planilla de cotización. Comprobar in situ."*

**Respuesta:** Se remite a lo establecido al respecto en los Pliegos.

## 9. PLANIALTIMETRÍA DE LA LÍNEA "H" TRAMO A2

**Respuesta:** Se adjuntan los planos SH-TA2-TT-A01.pdf y SH-TA2-TT-P01.pdf.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. N. ALDO FERNÁNDEZ LÓPEZ  
GERENTE DE INGENIERÍA  
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.