

Obra: 17104- ACUMAR

Obra: 17104- ACUMAR																					
TABLERO: TGBT UBICACIÓN: SALA TGBT				ALIMENTADO DESDE: GAB, DE MEDIDORES BARRA NORMAL 7x (Afx 1x150mm2)+T NS800N-4x800A Micrologic 5.0A				ALIMENTADO DESDE: G.ELECTROGENO BARRA EMERGENCIA 4x (Afx 1x120mm2)+T NS400N-4x400A Micrologic 2.2G				ALIMENTADO DESDE: BARRA UPS INTER.ENTRADA :									
CIRC.Nº	Efectos	BARRA	SERVICIO	CABLE	Art.de Ilum.		Cons. Ilum. (W)	Tomas Mon.		Tomas Trif.		Cons. Tomas (W)	Alim. Equipos	Coefic. Simul. %	Total Circ. (W)						
					Cant.	Pot. (W)		Cant.	Pot. (W)	Cant.	Pot. (W)										
POTENCIA TOTAL ESTIMADA SOBRE GRUPO ELECTROGENO (kVA) + 15% DE RESERVA considerando Factor de Utilización 0,8														152							
POTENCIA DEL GRUPO ELECTROGENO ELEGIDO (kVA)														200							

POTENCIAS ESTIMADAS A VERIFICAR

LOS CIRCUITOS ASI MARCADOS SERAN OPERADOS POR SENSOR DE PRESENCIA

LOS CIRCUITOS ASI MARCADOS POSEERAN LLAVE DE EFECTO EN EL TABLERO

LOS CIRCUITOS ASI MARCADOS POSEERAN PULSADOR

LOS CIRCUITOS ASI MARCADOS POR RELOJ ASTRONOMICO

_A LA ENTRADA SE DISPONDRAN TRES LAMPARAS LENTE ROJO CON PROTECCION PARA INDICAR PRESENCIA DE TENSION (R-S-T)

_EL PORCENTUAL ESTIMADO PARA EL TAB.HIDRONEUMATICO BBAS.DE INCENDIO Y DE PRESURIZACION ES EXCLUSIVAMENTE PARA UNA SITUACION DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y POR LO TANTO FUERA DEL MOMENTO DE CARGAS MAXIMAS, PORQUE EN CASO DE INCENDIO LAS CARGAS SERAN REDUCIDAS POR DICHA CIRCUNSTANCIA, EN CONSECUENCIA NO AFECTARA AL CONSUMO GRAL. ESTIMADO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 16 BP_IE_POT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.