

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DOCENCIA**

**TODOS LOS RESPONSABLES DE EXAMEN DEBEN COMPLETAR EL  
FORMULARIO**

**INGRESO A RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS  
CONCURSO 2014**

**RESIDENCIA DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA**

**PREGUNTA Nro 32 según EXAMEN MADRE**

¿Cuál es el volumen mínimo de un tanque de reserva con respecto a la reserva total de agua domiciliaria (RTD), de un edificio que cuenta además con un tanque de bombeo?

- a) 1/5 de la RTD.
- b) 2/3 de la RTD.
- c) 4/5 de la RTD.
- d) ½ de la RTD.

**RESOLUCION TOMADA:**

**2) CAMBIAR LA QUE SE CONSIDERA CORRECTA**

Se considera correcta **opción b)**

**PREGUNTA Nro 43 según EXAMEN MADRE**

En una instalación de desagüe cloacal ¿Cuál es la separación máxima entre una cámara de inspección y la Línea Municipal?

- a) 10 metros.
- b) 15 metros.
- c) 30 metros.
- d) 45 metros.

**RESOLUCION TOMADA:**

**2) CAMBIAR LA QUE SE CONSIDERA CORRECTA**

Se considera correcta **opción a)**