

LP 202/16

LINEA E – TRAMO BOLIVAR – RETIRO Y TALLER LACARRA: SISTEMA SCADA PROVISION Y MONTAJE DE RTU'S Y FO

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04

Buenos Aires, 24 de mayo de 2017

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

1. Consulta 01 Punto 01: Emplazamiento de los tableros

Queda claro la construcción de los tableros citados en el pliego, los que están detallados con los materiales sugeridos, no así el emplazamiento de los mismos (montajes, etc.)

RESPUESTA:

En efecto, no está especificado, para lo cual la visita de obra permite ver dónde y cómo es el predio donde se deben instalar.

2. Consulta 01 Punto 02:

Los mismos conformarán una red para formar parte del sistema SCADA de SBASE. Es por parte del fabricante de los tableros, la confección de la red de comunicación que incluye el total de la obra?

RESPUESTA:

Si, es correcto

3. Consulta 01 Punto 03: Ingeniería General

En cuanto al ítem de Ingeniería general, que incluye específicamente? No está claro el trazado y ruteo de las canalizaciones, así como los recintos donde irán los diferentes tableros solicitados.

Además, dentro de este ítem no está claro lo referido a : Supervisión, Dirección de obra, Pruebas y ensayos, capacitación, etc.

RESPUESTA:

Ingeniería general incluye cómputo de materiales, determinación de arquitectura planos de instalación y montaje, plano y esquemas de construcción de los armarios y tableros y diagramas de conexión. Los recintos ruteo y canalizaciones se vieron en la visita de obra. Lo referido a pruebas / ensayos remitirse al punto 2.9.5.2.11 del pliego (página 42).

4. Consulta 01 Punto 04:

Según este pliego, el contratista solo provee los tableros y los insumos descritos para fabricación de los mismos, provisión de cables, repuestos, etc.?

RESPUESTA:

El alcance de la provisión está en el pliego de especificaciones técnicas particulares


5. Consulta 10 Punto 01:

Solicitamos se otorgue una prórroga para la presentación de las Ofertas de veinte (20) días corridos, ya que el principal proveedor nominado por SBASE de RTU y SCADA, todavía no nos ha cotizado y no contamos con el tiempo suficiente para preparar correctamente nuestra Oferta.

RESPUESTA:

Se ratifica que la apertura se realizara a las 11:00 hr del próximo 30 de mayo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.E.