



LP INTERNACIONAL 207/17 LINEAS C y D

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CIRCULAR CON CONSULTA N° 02

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

1. Consulta 06 Punto 01: Elementos estructurales de Hormigón

En la memoria se indica como terminación de los elementos estructurales de Hormigón armado el tipo T4. En la planilla de locales se indica el tipo T8. Se consulta cuál es la Terminación que corresponde a los diferentes elementos de la estructura de Hormigón armado.

RESPUESTA: Corresponde a lo establecido en la planilla de locales (SS-N10-AR-P01-B0.pdf)

2. Consulta 06 Punto 06: Molinetes

Se consulta, a que se refiere el ítem: molinetes, a la instalación, a la provisión o a su canalización. Favor de aclarar.

RESPUESTA: Incluye la provisión e instalación de todas las canalizaciones y cajas de de PVC 2 con cañeros de PVC de 2" hasta la Boletería. No se contempla la provisión de los molinetes.

3. Consulta 06 Punto 08: Planos

Se solicita planos de detalles sanitarios y aquellos locales en donde figura que tienen 2 revestimientos.

RESPUESTA: En los locales sanitarios y vestuarios se indica revestimiento T4 h=2.00m, por sobre este nivel se indica T1A con pintura TC. Ver planilla de Locales (SS-N10-AR-P01-B0.pdf)

4. Consulta 02 Punto 01: Ascensores AS01 y AS02

Ascensores AS01 y AS02 – Acceso Sarmiento: Solicitamos indicar el tipo de acceso del ascensor AS01 y AS02 del Acceso Sarmiento, debido a que en los planos correspondientes se indica como doble acceso a 180°, y según el "Anexo II – Dimensiones ascensores y escaleras mecánicas" se indica como ascensores con "Acc. Cab. 1 puerta".



RESPUESTA:

ASCENSOR N°1. Acceso Sarmiento. Ascensor eléctrico, sin sala de máquinas. Doble acceso a 180°. Cabina 1.50x1.50. 2 paradas: Nivel +32.20 / Nivel +35.40
ASCENSOR N°2. Acceso Sarmiento. Ascensor eléctrico, sin sala de máquinas. Doble acceso a 180°. Cabina 1.50x1.50. 2 paradas: Nivel +35.40 / Nivel +19.05

5. Consulta 02 Punto 02: Ascensor AS04

Ascensor AS04 - Estación Catedral: Solicitamos indicar el tipo de acceso del ascensor AS04 de la estación Catedral, debido a que en los planos correspondientes se indica como doble acceso a 90°, y según el punto "IV. Especificaciones técnicas" del "Pliego de especificaciones técnicas, Ítem 2: Ascensores, pág. 69" se informa que en caso de que los ascensores sean doble acceso los mismos estarán a 180°.

RESPUESTA:

ASCENSOR N°1. Estación Catedral. Ascensor eléctrico, sin sala de máquinas. Doble acceso a 90°. Cabina 1.50x1.50. 2 paradas: Nivel +29.76 / Nivel +22.40

6. Consulta 02 Punto 03: Tipo de Ascensores

Indicar tipo de ascensores a instalar, debido a que en el "Anexo II – Dimensiones ascensores y escaleras mecánicas" se indica a los ascensores como sin sala de máquinas con "Acc. Cab. 1 puerta" y en los planos correspondientes se indican como ascensores hidráulicos de doble-acceso.

RESPUESTA:

Ver respuestas a las preguntas 4 y 5 de la presente circular.

7. Consulta 1 Punto 3:

Se solicita planilla de carpinterías a presupuestar y plano de bocas de iluminación, tomacorrientes, corrientes débiles, unifilares de tableros nuevos o a intervenir, potencia de máquinas y equipamientos etc

RESPUESTA:

Se remite a la Circular Sin Consulta 02

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente


Gabriel Gallo
Coordinador de Mediciones
Gerencia de Compras y Contratos
Subterráneos de Buenos Aires S.E.