



LP INTERNACIONAL 201/17 LINEAS C y D

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 05

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017

Se informa a los interesados de participar en la presente licitación lo siguiente:

1- Subestaciones Rectificadoras – Planillas de cotización – Cómputo cable Cu 1x630mm².

Se emite una nueva versión de las Planillas de Cotización, (03-SYC-PCO-SEL-V13 y 04-SYD-PCO-SEL-V20) en la que se ha realizado un nuevo cómputo de las longitudes necesarias de cable de Cu 1x630 mm² para interconectar el Tablero de CC positivo y la catenaria en cada una de las SER de las líneas C y D.

Al respecto se deja claramente establecido que los ítems que han sido modificados son únicamente los que se detallan a continuación y que se han marcado en amarillo en los archivos Excel adjuntos:

03-SYC-PCO-SEL - SER IND

C-1.B.1.1.29	(*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm ² - entre Tablero CC Positivo y catenaria	m	1.000
--------------	--	---	-------

04-SYD-PCO-SEL - SER 9DJ

LD-POT.1.29	(*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm ² - entre Tablero CC Positivo y catenaria	m	1.600
-------------	--	---	-------

04-SYD-PCO-SEL - SER PUE

LD-POT.2.28	(*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm ² - entre Tablero CC Positivo y Catenaria	m	1.000
-------------	--	---	-------

04-SYD-PCO-SEL - SER PIT

LD-POT.3.27	(*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm ² - entre Tablero CC Positivo y catenaria	m	1200
-------------	--	---	------

04-SYD-PCO-SEL - SER COL

LD-POT.4.29	(*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm ² - entre Tablero CC Positivo y catenaria	m	2.000
-------------	--	---	-------



A tales efectos se adjuntan los archivos correspondientes a los documentos 03-SYC-PCO-SEL-V13 y 04-SYD-PCO-SEL-V20 que reemplazan y anulan las versiones anteriores.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.A.