



## **LP INTERNACIONAL 207/17 LINEAS C y D**

### **Accesibilidad, circulación y evacuación – Fase 1, etapa II**

#### **CIRCULAR SIN CONSULTA N° 08**

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente Licitación Pública que:

Por la presente complementamos la información ya enviada en la Circular sin Consulta 04 y Circular sin Consulta 07. Ajustamos en forma orientativa el sector de obra que se podrá excavar y construir durante los 7 primeros meses donde existirá la convivencia de dos obradores en forma simultánea en el mismo terreno.

Estos documentos son orientativos quedando dicho procedimiento constructivo a cargo de la empresa constructora, según lo indicado en los pliegos técnicos, y deberá ser analizado, calculado y desarrollado a entera responsabilidad de la empresa constructora, acorde a la tecnología y equipos a utilizar, asegurando la estabilidad de las construcciones vecinas. En caso de tener que ser ajustado o modificado no implicará reclamo alguno.

Se adjunta croquis aclaratorio de la zona límite de construcción durante los primeros siete (7) meses.

Reiteramos la aclaración de que esto debe ser contemplado rigurosamente para el procedimiento constructivo que deberán desarrollar los oferentes en la oferta y en la ejecución de la obra.

Reiteramos que en vuestro procedimiento constructivo también deberá ser contemplada la estabilidad de las construcciones vecinas (estación y túnel de línea C y edificios linderos) que en forma orientativa se expresara en los procedimientos constructivos entregados en este llamado a licitación en Circular sin Consulta 03 Punto 1. Bajo ningún concepto se aceptarán aperturas de troneras mayores a 3,00m ni troneras de plateas bajo la estación existente mayores a 1,00m.



También se reitera que se deberá mantener en funcionamiento la subestación transformadora de línea C existente hasta después de cumplido el hito de 14 meses según lo indicado en Circular sin Consulta 03, cuando se deberá poner en funcionamiento la nueva subestación transformadora dentro del edificio del Acceso Sarmiento.

Los adjuntos SS-N10-PC-G06-B0 y SS-N10-PC-G07-B0 se encuentra en la Carpeta **Anexo CSC 08**; que se encuentra publicado en la carpeta Dropbox del llamado.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Gabriel Gallo  
Coordinador de Licitaciones  
Gerencia de Compras y Contrataciones  
Subterráneos de Buenos Aires S.E.