



LICITACIÓN PÚBLICA N° 213/18

LINEA E – PROLONGACION BOLIVAR- RETIRO

INSTALACION CONTRA INCENDIO

CIRCULAR CON CONSULTA N° 02

Buenos Aires, 04 de mayo de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

1.- Consulta 04 Punto 01: FM 200

Respecto a lo exigido en el Item 1.2. Sistema de Extinción de Incendio y sus Materiales, 1.2.1 Sistema de FM 200 para el Local de Comunicaciones, C-CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES A PROVEER del Pliego de Especificaciones Técnicas:

FM200: El agente extintor será FM 200, producido por GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION U.S.A.- (Heptafluoropropano CF3 CHF3).

¿Podemos suministrar de nuestras propias fabricas? O se deberá proveer de esta fábrica que menciona el pliego?

RESPUESTA: Se podrá proveer el suministro del gas FM 200 de otro fabricante debiendo agregar las certificaciones y exigencias correspondientes en la documentación licitatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente


Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneas de Buenos Aires S.E.