



# LICITACIÓN PÚBLICA N° 213/18

## LINEA E – PROLONGACION BOLIVAR- RETIRO INSTALACION CONTRA INCENDIO

### CIRCULAR CON CONSULTA N° 07

Buenos Aires, 05 de junio de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

**1. Consulta 14 Punto 01:**

*Todas las marcas equivalentes deben tener, como mínimo, la misma cantidad de puntos de detección por lazo que la Notifier?*

**RESPUESTA:** Correcto, las marcas equivalentes deben tener la misma cantidad de puntos de detección por la lazo que la Notifier

**2. Consulta 14 Punto 02:**

*Todas las marcas equivalentes deben tener todas las notificaciones del display y comandos de la central, en idioma español como la Notifier?*

**RESPUESTA:** Correcto, las marcas equivalentes deben tener todas las notificaciones del display y comandos de la central, en idioma español como la Notifier

**3. Consulta 14 Punto 03:**

*Todas las marcas equivalentes deben tener la función de auto búsqueda de los elementos instalados, como Notifier?*

**RESPUESTA:** Correcto, las marcas equivalentes deben tener la función de auto búsqueda de los elementos instalados como Notifier.

**4. Consulta 14 Punto 04:**

*Todas las marcas equivalentes deben ser programables desde la central como la Notifier?*

**RESPUESTA:** Correcto, las marcas equivalentes deben ser programables desde la central como la Notifier.

  
**Fernando Codino**  
Gerente de Compras y Contrataciones  
Subterráneos de Buenos Aires S.E



**5. Consulta 14 Punto 05:**

*Ya que actualmente se cotizara el precio de materiales importados aparte en USD, asumimos que no necesitaremos presentar análisis de precio unitario para estos componentes.*

*Por ende, solo se presentara análisis de precio unitario por los componentes de instalación / puesta en marcha / materiales nacionales, pueden confirmar esto por favor?*

**RESPUESTA:** Se remite a lo establecido en el último párrafo del Artículo 4.4 Forma de cotizar del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo se informa que a los efectos de presentar las Planillas de Analisis de Precios de los ítems cotizados en dólares se deberá usar el Anexo II Modelo de analisis de precios.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

**Fernando Codino**  
Gerente de Compras y Contrataciones  
Subterráneos de Buenos Aires S.A.