



**LP 214/18**  
**LINEAS C y D**  
**Acceso Sarmiento – Fase 1 - etapa III**  
**Obra civil, arquitectura e instalaciones**

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 05**

Buenos Aires, 11 de julio de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente Licitación Pública la respuesta a la consulta realizada:

**1. Consulta 6 Punto 1: Excavaciones caverna existente**

*“En función que las excavaciones por Bajo la Caverna existente de la Estación de la Línea D en la cual se requiere de una ejecución avalada por un Profesional Geólogo con experiencia en este tipo de tareas y refrendada por el cálculo del estado temporal de las distintas etapas que surjan al respecto, se solicita se nos proporcione el programa computacional (software) que será aceptado por el comitente.*”

**RESPUESTA:**

Se remite a la Circular Sin Consulta 07

**2. Consulta 6 Punto 3: Empleo de contrapisos armados con malla**

*“En el eventual supuesto que por la metodología constructiva propuesta por la constructora, se consulta si admitirían el empleo de contrapisos armados con malla eventuales en reemplazo de los puntales provisorios (perfiles UPN 140) en las etapas intermedias de excavación hasta lograr la profundidad total de los diversos frentes de obra.”*

**RESPUESTA:**

El sostenimiento provisorio es indicativo. Se admitirán variantes debidamente justificadas.

**3. Consulta 6 Punto 4: Estructura definitiva en anillos completos**

*“Se consulta si se admitirá ir ejecutando la estructura definitiva en anillos completos (revestimiento Secundario del Sub-Sector 32, huecos de ascensores y chimeneas de ventilación) secuencialmente a medida que se va profundizando en cada una de distintas etapas constructivas hasta llegar a cota de fundación.”*

**RESPUESTA:**

El sostenimiento provisorio es indicativo. Se admitirán variantes debidamente justificadas, manteniendo siempre las condiciones de impermeabilidad, correcta ejecución de junta frías, continuidad de las de Juntas con Hidroexpasibles y materialización de empalmes de armaduras, etc.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente