



SUBTERRANEOS
de Buenos Aires
Sociedad del Estado

LICITACION PÚBLICA N°154/13

LINEA B HILO DE CONTACTO

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2

Buenos Aires, 03 de octubre de 2013


Se ponen en conocimiento de los interesados en participar de la licitación lo siguiente:

1) A los efectos de facilitar el conexionado de la catenaria a las celdas P y T y reducir las tareas sobre las mismas se agrega al pedido dos tipos de celdas de distribución de CC (DCCT y DCCTP):

- En aquellas estaciones que concuerden con las SER se instalarán celdas DCCT para interconectar el cableado de la celda T, la catenaria y el tercer riel.
- En aquellas estaciones que no concuerden con las SER se instalarán celdas DCCTP para interconectar el cableado correspondiente a las celdas T, P, la catenaria y el tercer riel.

2) Se agrega el plano "SB-LC-PG-003-A CONEXIONADO DE CATENARIA EN SUBESTACIONES E INTERSUBESTACIONES".

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Ing. Néstor Gabriel Gallo
Coordinación de Licitaciones y Contratos
Gerencia de Planeamiento