




SUBTERRANEOS  
de Buenos Aires  
Sociedad del Estado

**LICITACION PÚBLICA N°181/15**  
**LINEA "E": OBRAS DE POTENCIA Y TRACCION**  
**CIRCULAR CON CONSULTA N° 6**

Buenos Aires, 17 de julio de 2015

Se ponen en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

  
Ing. Néstor Gabriel Gallo  
Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Gerencia de Planeamiento  
Subterráneos de Buenos Aires S.E.

**Indice de la Circular:**

1. **CONSULTA 06 PUNTO 05: SECCIONES TÍPICAS: SIST. VENTILACIÓN EN SER CORREO CENTRAL.....1**

**CONSULTAS**

1. **Consulta 06 Punto 05: Secciones típicas: Sist. Ventilación en SER Correo Central**

*"Durante la visita a obra del 06.07.2015 y con referencia al Sistema de Ventilación y Extracción de Aire en la Subestación Rectificadora Correo Central surgen dudas en relación a lo requerido en las Planillas de Desglose de Precios y la instalación actualmente existente.*

*En dicha subestación ya se encuentra instalado un sistema de ductos con dos circuitos (extracción y ventilación) y todas las tomas y rejillas.*

*Rogamos nos confirmen que la empresa que ha realizado el diseño del sistema es responsable de la finalización del sistema instalando los ventiladores, extractores y tableros eléctricos para el comando de ventiladores.*

*Asimismo rogamos nos informen en base a qué valores térmicos de disipación de calor de equipos se han diseñado dichos sistemas y qué se debe considerar en el punto*



SUBTERRANEOS  
de Buenos Aires  
Sociedad del Estado

*B.1.1.28 de la planilla de desglose de precios, en la cuál se solicita la cotización de Ventilación, incluido Ventilador Centrifugo, ductos, filtros etc”*

**RESPUESTA:** Respecto de la provisión y montaje del equipamiento para el sistema de ventilación, incluido los tableros eléctricos de comando de los ventiladores y comando a distancia mediante el sistema de control distribuido ya se encuentran contemplados en una próxima licitación contemplada por SBASE. Dicha licitación fue desarrollada específicamente para la provisión general del sistema de ventilación de estaciones Retiro, Catalinas, Correo, Interestaciones VF1, 2 y3; y Subestación rectificadora de la Línea E tramo Bolívar - Retiro. Se aclara también en este punto que será necesario que el dato técnico de la disipación de calor de los equipos eléctricos sea provisto a SBASE para que se pueda llevar a cabo los balances térmicos pertinentes para el diseño de los sistemas de ventilación a desarrollarse en la licitación específica que contempla el aprovisionamiento del sistema de ventilación de la subestación rectificadora.